



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ЧДОУ «Детский сад «РОСТ-ПЛЮС»
О.А.Басова



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №1

1. Общие сведения об объекте

1.1	Название организации (учреждения); полное юридическое наименование – согласно Уставу	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «РОСТ-ПЛЮС»
	краткое наименование:	ЧДОУ «Детский сад «РОСТ-ПЛЮС»
1.2	Юридический адрес организации (учреждения):	160011, Вологодская область, город Вологда, улица Герцена, дом 83а
1.3	Основание для пользования объектом:	Договор аренды
1.4	Наименование (вид) объекта	Нежилое помещение
1.5	Адрес объекта	160024, Вологодская область, город Вологда, улица Северная, дом 32
1.6	Сведения о размещении объекта:	Отдельно стоящий жилой дом с административными помещениями, 10 этажей, общая площадь всех помещений 10 278 кв.м., год постройки – 2009 г.
1.7	Наличие прилегающего земельного участка	Да, 3 000 кв.м.
1.8	Общая площадь объекта	99,5 кв.м.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1	Сфера деятельности	Образование
2.2	Виды оказываемых услуг	Дошкольное образование, уход и присмотр за детьми
2.3	Форма оказания услуг	Очная, на объекте
2.4	Категории обслуживаемого населения по возрасту	От 1 года до 3 лет
2.5	Категории обслуживаемых инвалидов	
2.6	Плановая мощность	25 детей

<u>2.7</u>	Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида	нет
<u>2.8</u>	Использование пассажирского транспорта	нет

3. Пути следования		
<u>3.1</u>	Путь следования к объекту пассажирским транспортом	Маршрутный автобус № 4, 6, 9, 16, 23, 42
	наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	нет
<u>3.2</u>	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:	
	расстояние до объекта от остановки транспорта	230 м
	время движения (пешком)	2 мин
	наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути	да
	Перекрестки	нет
	Информация на пути следования к объекту	нет
	Перепады высоты на пути	есть
	Перепады высоты на пути и их обустройство для инвалидов на коляске	частично

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ПНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4	с нарушениями зрения (С)	ДУ
5	с нарушениями слуха (Г)	ДУ

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

** - указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения), «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «Нет» (не организована доступность).

*** - указывается худший из вариантов ответа.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Вход (входы) в здание	ДУ (С,О,Г)
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ(С,О,Г)
3	Зона обслуживания	ДУ (С,О,Г)
4	Санитарно-гигиенические помещения	Нет
5	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(С,О,Г)
6	Территория объекта	ДУ

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно не доступно.

4. Управленческое решение.

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

- нанесение контрастной маркировки на проступи первой и последней ступени в срок до 1 сентября 2020 года.
- установить кнопку вызова персонала, обозначенную контрастной табличкой в срок до 1 сентября 2022 года.
- обеспечить нескользкое при намокании покрытие в тамбуре в срок до 1 сентября 2021 года.
- нанести контрастную маркировку на проступь ступени в тамбуре в срок до 1 сентября 2020 года.
- установить петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто» на входных дверях в срок до 1 сентября 2023 года.
- обучение персонала (не менее 1 чел. на объекте) присмотру и уходу за детьми-инвалидами: до 1 сентября 2020 года (далее- по мере поступления на работу новых сотрудников).
- заключение соглашения об обеспечении минимальных потребностей инвалидов на объекте социальной инфраструктуры в срок до 31 декабря 2019 года.